

Control de la producción
de
Equipos de Electrólisis



***Limita la producción y
Evita el exceso de cloro en el agua.
Alarga la vida útil de las células de electrólisis.***



Es un equipo de control de producción que se adapta a cualquier tipo y cualquier marca de equipos de electrólisis.

Se conecta a la alimentación de la bomba de filtración (230 v) y este a su vez alimentará al equipo de electrólisis con 230 v, cuando el nivel de desinfectante en el agua sea insuficiente.

De esta forma eliminamos el exceso de cloro en el agua de la piscina.

Este control es particularmente conveniente para piscinas con cubiertas automáticas o piscinas cubiertas que tienen una necesidad de desinfectante mucho mas limitadas.

** Un led verifica el estado de la sonda. La solución de comprobación va con cada equipo.*

** En caso de avería de la sonda, el sistema de control se puede poner en modo manual para que el equipo de electrólisis sea alimentado continuamente junto con la bomba de filtración.*

** El pH debe mantenerse entre 7 y 7.4.*

** El estabilizante en el agua debe estar por debajo de 40 ppm.*

Instalación

